

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Korejská 900/21

PSČ, místo: 702 00 Ostrava

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1160,1 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,39 m²/m³

Energeticky vztážitelná plocha: 826,4 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

247,564

331,170

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☒
Podlahu:	☐
Vytápění:	☒
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 31
Zemní plyn: 216,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B					24 / Dop.	
	C	Dop.					18 / Dop.
	D	Dop.					
	E	258					
	F	1,18					
Mimořádně neúsporná	G						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		213,34				19,50	14,72

Zpracovatel: Ing. Martin Langer

Kontakt: A.Poledníka 3/6, 700 30 Ostrava 30
733 775 405 info@prukazystaveb.cz

Osvědčení č.: 1229

Vyhotoveno dne: 13.05.2020

Podpis: